



Общество с ограниченной ответственностью

«СнабГрупп»

192029, Санкт-Петербург, пр-кт Большой Смоленский, дом 2, литер А, помещение 9Н
ИНН 7811155488, КПП 781101001

телефон 981-88-10

e-mail: 981-88-10@snabgroup.ru www.snabgroup.ru

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ**

с добавками

ЦЕМ II /В – III 42,5 Н

Сертификат соответствия № РОСС SE.CM19.H00210

№ 0539992

ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 30515-2013

Класс прочности (марка) среднее ЦЕМ II /В – III 42,5 Н /не менее 42,5 МПа/
/не менее 32,5 МПа/

Добавки гранулированный шлак 26,2% /не менее 21,0%/
/не менее 35,0%/

Нормальная густота цементного теста 25,40 %

Удельная поверхность Блейн 3680 см²/г

Признаки ложного схватывания нет

Средняя активность цемента в возрасте 2 суток 21,5 МПа (кгс/см)
за предыдущий месяц

Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
A_{эфф} менее 370 БК/кг

Гарантийный срок соответствия цемента требованиям стандарта не более 60
суток на момент получения

Изготовитель: ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла»

